

Performances Typiques														
Transformateurs de distribution basse tension de la série standard, 75 °C, classe 600 V, 60 Hz, élévation de température de 150 °C, bobinage en cuivre.														
Conforme aux normes nord-américaines de rendement énergétique :														
Canada – DORS/2018-201 (RNCan 2019) pour les transformateurs de distribution basse tension (LVDT). États-Unis – DOE 10 CFR Part 431 (DOE 2016)														
kVA	Pertes à vide (watts)	Perte en charge (watts)	Impédance	Régulation de tension				Rendement (%) à différents pourcentages de la charge nominale						
				à 35% de charge		à 100% de charge		15%	25%	35%	50%	65%	75%	100%
				pf = 1	pf = 0.8	pf = 1	pf = 0.8							
15	60	550	5.2%	0.99%	1.56%	2.89%	4.47%	97.00%	97.75%	97.92%	97.84%	97.61%	97.42%	96.88%
25	80	910	5.5%	0.99%	1.65%	2.89%	4.73%	97.51%	98.06%	98.14%	98.00%	97.74%	97.53%	96.97%
37.5	110	1280	6.0%	0.94%	1.78%	2.76%	5.10%	97.70%	98.20%	98.27%	98.13%	97.88%	97.69%	97.16%
50	130	1650	6.0%	0.91%	1.77%	2.68%	5.08%	97.93%	98.35%	98.39%	98.24%	97.98%	97.79%	97.27%
75	190	2150	6.0%	0.80%	1.74%	2.38%	4.99%	98.02%	98.45%	98.52%	98.40%	98.19%	98.02%	97.57%
100	240	2650	6.0%	0.75%	1.72%	2.23%	4.94%	98.12%	98.54%	98.60%	98.50%	98.30%	98.15%	97.73%
150	380	3300	4.0%	0.63%	1.20%	1.82%	3.43%	98.08%	98.57%	98.68%	98.63%	98.49%	98.36%	98.02%
167	410	3600	4.0%	0.62%	1.20%	1.81%	3.44%	98.14%	98.60%	98.70%	98.65%	98.51%	98.39%	98.04%

Performances Typiques														
Transformateurs de distribution basse tension de la série standard, 75 °C, classe 600 V, 60 Hz, élévation de température de 150 °C, bobinage en aluminium.														
Conforme aux normes nord-américaines de rendement énergétique :														
Canada – DORS/2018-201 (RNCan 2019) pour les transformateurs de distribution basse tension (LVDT). États-Unis – DOE 10 CFR Part 431 (DOE 2016)														
kVA	Pertes à vide (watts)	Perte en charge (watts)	Impédance	Régulation de tension				Rendement (%) à différents pourcentages de la charge nominale						
				à 35% de charge		à 100% de charge		15%	25%	35%	50%	65%	75%	100%
				pf = 1	pf = 0.8	pf = 1	pf = 0.8							
15	62	420	4%	0.98%	1.12%	2.81%	3.21%	96.92%	97.70%	97.89%	97.82%	97.61%	97.42%	96.89%
30	86	840	4,10%	0.98%	1.19%	2.82%	3.40%	97.72%	98.19%	98.23%	98.06%	97.79%	97.58%	97.00%
45	120	1110	4,50%	0.87%	1.36%	2.51%	3.89%	97.90%	98.35%	98.40%	98.27%	97.03%	97.84%	97.34%
75	190	1490	5,00%	0.71%	1.46%	2.08%	4.18%	98.05%	98.51%	98.60%	98.52%	97.35%	97.20%	97.81%
112,5	226	2260	5,00%	0.71%	1.46%	2.10%	4.18%	98.38%	98.71%	98.74%	98.61%	98.41%	98.26%	97.84%
150	315	2500	5,00%	0.60%	1.42%	1.77%	4.07%	98.38%	98.76%	98.83%	98.76%	98.61%	98.49%	98.16%
225	405	3580	5,40%	0.57%	1.51%	1.72%	4.33%	98.58%	98.89%	98.94%	98.86%	98.70%	98.59%	98.26%
300	540	4040	4.8%	0.48%	1.32%	1.45%	3.79%	98.62%	98.95%	99.02%	98.98%	98.86%	98.77%	98.50%
500	840	5590	5,20%	0.41%	1.37%	1.24%	3.95%	98.73%	99.06%	99.14%	99.11%	99.02%	98.95%	98.73%
750	1020	8370	5,80%	0.41%	1.50%	1.27%	4.35%	98.94%	99.18%	99.23%	99.18%	99.07%	98.99%	98.76%
1000	1180	11180	5,80%	0.41%	1.50%	1.28%	4.35%	99.05%	99.25%	99.28%	99.21%	99.10%	99.01%	98.78%

Performances typiques														
Transformateurs de distribution basse tension de la série Standard, monophasés, 75 °C primaire 208 à 600 V, secondaire 120/240 V, 60 Hz, élévation de température de 150 °C, bobinage en cuivre.														
Conforme aux normes nord-américaines de rendement énergétique :														
Canada – DORS/2018-201 (RNCan 2019) pour les transformateurs de distribution basse tension (LVDT). États-Unis – DOE 10 CFR Part 431 (DOE 2016)														
kVA	Pertes à vide (watts)	Perte en charge (watts)	Impédance @ 170° C	Régulation de tension				Rendement (%) à différents pourcentages de la charge nominale						
				à 35% de charge		à 100% de charge		15%	25%	35%	50%	65%	75%	100%
				pf = 1	pf = 0.8	pf = 1	pf = 0.8							
15	60	550	5.2%	0.99%	1.56%	2.89%	4.47%	97.00%	97.75%	97.92%	97.84%	97.61%	97.42%	96.88%
25	80	910	5.5%	0.99%	1.65%	2.89%	4.73%	97.51%	98.06%	98.14%	98.00%	97.74%	97.53%	96.97%
37.5	110	1280	6.0%	0.94%	1.78%	2.76%	5.10%	97.70%	98.20%	98.27%	98.13%	97.88%	97.69%	97.16%
50	130	1650	6.0%	0.91%	1.77%	2.68%	5.08%	97.93%	98.35%	98.39%	98.24%	97.98%	97.79%	97.27%
75	190	2150	6.0%	0.80%	1.74%	2.38%	4.99%	98.02%	98.45%	98.52%	98.40%	98.19%	98.02%	97.57%
100	240	2650	6.0%	0.75%	1.72%	2.23%	4.94%	98.12%	98.54%	98.60%	98.50%	98.30%	98.15%	97.73%
150	380	3300	4.0%	0.63%	1.20%	1.82%	3.43%	98.08%	98.57%	98.68%	98.63%	98.49%	98.36%	98.02%
167	410	3600	4.0%	0.62%	1.20%	1.81%	3.44%	98.14%	98.60%	98.70%	98.65%	98.51%	98.39%	98.04%

Performances typiques														
Transformateurs de distribution basse tension de la série Standard, monophasés, 75 °C primaire 208 à 600 V, secondaire 120/240 V, 60 Hz, 150 °C, bobinage en aluminium.														
Conforme aux normes nord-américaines de rendement énergétique :														
Canada – DORS/2018-201 (RNCan 2019) pour les transformateurs de distribution basse tension (LVDT). États-Unis – DOE 10 CFR Part 431 (DOE 2016)														
kVA	Pertes à vide (watts)	Perte en charge (watts)	Impédance @ 170° C	Régulation de tension				Rendement (%) à différents pourcentages de la charge nominale						
				à 35% de charge		à 100% de charge		15%	25%	35%	50%	65%	75%	100%
				pf = 1	pf = 0.8	pf = 1	pf = 0.8							
15	55	650	6.0%	1.17%	1.80%	3.39%	5.14%	97.14%	97.76%	97.84%	97.67%	97.61%	97.36%	96.12%
25	88	870	6.0%	0.95%	1.78%	2.79%	5.09%	97.33%	97.97%	98.10%	98.00%	97.74%	97.77%	96.59%
37.5	90	1500	6.0%	1.09%	1.80%	3.17%	5.15%	97.98%	98.30%	98.27%	98.03%	97.88%	97.69%	97.45%
50	130	1650	6.0%	0.91%	1.77%	2.67%	5.07%	97.93%	98.35%	98.39%	98.24%	97.98%	97.99%	97.80%
75	170	2300	6.0%	0.85%	1.75%	2.51%	5.03%	98.17%	98.52%	98.54%	98.39%	98.19%	98.14%	97.96%
100	212	2990	6.0%	0.83%	1.75%	2.47%	5.03%	98.27%	98.59%	98.60%	98.43%	98.30%	98.19%	98.00%
150	332	3800	6.0%	0.73%	1.72%	2.17%	4.93%	98.25%	98.63%	98.68%	98.57%	98.49%	98.37%	98.22%
167	352	4250	6.4%	0.74%	1.82%	2.22%	5.23%	98.32%	98.66%	98.70%	98.57%	98.51%	98.37%	98.21%